

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า

๑. ชื่อโครงการ : จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน ๓๔๐,๒๖๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ราคากลางต่องวด ๑๑๓,๔๒๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔
๕.๑ ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำรองงบประมาณในระบบจัดซื้อ/
จ้างของกองคลังเลขที่ ๗๒๖๔๓๐๑๐๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ สค.๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายประกิจ บุญช่วย ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายภาสกร พรเจริญนพ กรรมการ
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.ต.สมพล ศิริศฤงฆาร กรรมการและเลขานุการ




รายละเอียดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ราคา/งวด	จำนวน/ งวด	รวมเป็นเงิน
๑	<p>จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>รายละเอียดอุปกรณ์ตามสัญญา</p> <p>ผู้เสนอราคาจะต้องทำการตรวจเช็คระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำงวด ทุก ๔ เดือน หรือ ๓ ครั้งต่อปี โดยจะต้องทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแรงดัน, กระแส, ความถี่ ทางด้านขาเข้าและทางด้านขาออก - ตรวจสอบการทำงานของชุด Rectifier/Charger - ตรวจสอบการทำงานของชุด Inverter - ตรวจสอบการทำงานของชุด Static Switch - ตรวจสอบการทำงานของ Indicator และ Alarm - ตรวจสอบการทำงานของชุดระบายความร้อน - ตรวจสอบสถานะแวดล้อมและผลกระทบต่าง ๆ กับเครื่อง พร้อมแนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไข - ทดสอบการทำงานของชุดแบตเตอรี่ พร้อมทั้งทำความสะอาดตัวเครื่องสำรองไฟฟ้า - ผู้เสนอราคาจะต้องทำการเปลี่ยน หรือปรับข้อบกพร่องของระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ถูกต้อง - ผู้เสนอราคาจะต้องทำการเปลี่ยนอะไหล่หรือแก้ไข หากตรวจพบชำรุดเสียหายโดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ ค่าอะไหล่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกที่เสื่อมสภาพการใช้งาน - เมื่อระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ถึงผู้เสนอราคาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ - เมื่อผู้เสนอราคาได้รับแจ้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องส่งพนักงานเข้าถึงเครื่องฯ ภายใน ๔ ชั่วโมง - หากตรวจพบชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องทำการแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง <p>หากผู้เสนอราคาไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องมาสำรองในการใช้งาน</p> <p>ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งรายงานการตรวจสอบระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทันทีหลังจากทำการตรวจสอบและแก้ไขเสร็จสิ้น</p>	๑๑๓,๔๒๐.๐๐	๓	๓๔๐,๒๖๐.๐๐
(สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๔๐,๒๖๐.๐๐

หมายเหตุ ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประกิจ บุญช่วย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาสกร พรเจริญพ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(ว่าที่ ร.ต.สมพล ศิริศฤงฆาร)